

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – emercom@atknet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Коряжмы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Коряжма, ул. Кутузова, 43 а, тел./ факс 3-13-90, E-Mail: ogpnkor@atnet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 150 / 1 / 5

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному образовательному учреждению «Средняя образовательная школа № 7 города Коряжма»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.
Коряжмы по пожарному по пожарному надзору от "25" июля 2013 года N 150 ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "05" августа 2013 года
по «06» августа 2013 года государственным инспектором. Коряжмы Архангельской области по
пожарному надзору, майором вн. службы Акушевичем Андреем Евгеньевичем
должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением обязательных
требований пожарной безопасности в отношении: муниципального образовательного учреждения
«СОШ № 7» (МОУ «СОШ №7»), зарегистрированного по адресу: г. Коряжма, пр.Ленина д.37,
осуществляющего свою деятельность по адресу/адресам: г. Коряжма, пр.Ленина д.37.
совместно с исполняющим обязанности директора МОУ «СОШ № 7» Потемкиной Натальей
Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Не проведены испытания пожарных рукавов в пожарных кранах № 1,5,7,12,16 (ссохлись). Провести испытания пожарных рукавов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.57, НПБ 152-00 п.5.1, п.5.2.	1.08.2014 г.	
2.	Эксплуатируется в пожарном кране № 15 автоматический блок	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55, п.59.	1.08.2014 г.	

	управления для включения насоса-повысителя в неисправном состоянии (не закреплен на стене и поврежден корпус). Заменить блок включения насоса-повысителя.			
3.	Затруднен доступ к первичным средствам пожаротушения, находящихся в пожарных кранах в подвальном помещении (отсутствуют на дверях ручки для открывания двери ящика пожарного крана). Оборудовать дверцы пожарных шкафов ручками для открывания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.57, НПБ 151-00 п.4.7*.	1.08.2014 г.	
4	Отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника на электрических светильниках в подвальном помещении в помещениях ранее принадлежавших МУТЦ. Закрыть колпаками рассеивателями электрические светильники.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 (в).	1.08.2014 г.	
5.	Отсутствует акт проверки работоспособности пожарных насосов-повысителей, находящихся в подвальном помещении здания школы. Провести испытания насосов-повысителей с составлением акта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.	1.08.2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Коряжма

Архангельской области по пожарному надзору

Акушевич А.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"2" августа 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"05" августа 2013 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



И.о. Директора МОУ «СОШ № 7» Потемкина Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

г. Коряжма
(место составления акта)

"06" августа 2013 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя

N 150

По адресу/адресам: г. Коряжма, пр.Ленина д.37 муниципальное образовательное учреждение
«СОШ №7».

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 150 заместителя главного государственного инспектора г.
Коряжма Архангельской области по пожарному надзору от 25 июля 2013 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

обязательных требований пожарной безопасности в отношении: муниципального
образовательного учреждения «СОШ №7»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"05" августа 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

"06" августа 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 03 часа 00 мин.


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г. Коряжма УНД ГУ МЧС России по
Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о.Директора МОУ «СОШ № 7» Потемкина Н.А.  05.07.2013 г. 10 часов 00
мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Коряжма Архангельской
области по пожарному надзору Акушевич Андрей Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Исполняющая обязанности директора МОУ
«СОШ № 7» Потемкина Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. Пункт НД, НПА по пожарной безопасности требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Не проведены испытания пожарных рукавов в пожарных кранах № 1,5,7,12,16 (ссохлись). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.57, НПБ 152-00 п.5.1, п.5.2.	Директор МОУ «СОШ № 7» Гуменюк И.Н.
2.	Эксплуатируется в пожарном кране № 15 автоматический блок управления для включения насоса-повысителя в неисправном состоянии (не закреплен на стене и поврежден корпус). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.55, п.59.	Директор МОУ «СОШ № 7» Гуменюк И.Н.
3.	Затруднен доступ к первичным средствам пожаротушения, находящихся в пожарных кранах в подвальном помещении (отсутствуют на дверях ручки для открывания двери ящика пожарного крана). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.57, НПБ 151-00 п.4.7*.	Директор МОУ «СОШ № 7» Гуменюк И.Н.
4.	Отсутствуют колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника на электрических светильниках в подвальном помещении в помещениях ранее принадлежавших МУТЦ. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 (в).	Директор МОУ «СОШ № 7» Гуменюк И.Н.
5.	Отсутствует акт проверки работоспособности пожарных насосов-повысителей, находящихся в подвальном помещении здания школы. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.61.	Директор МОУ «СОШ № 7» Гуменюк И.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 ч. 1, ч.3 КоАП РФ, в отношении исполняющего обязанности директора МОУ «СОШ № 7» Потемкиной Н.А.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.Е.Акушевич.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Исполняющая обязанности директора МОУ «СОШ № 7» Потемкина Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"09" августа 2013 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)