



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Дыбцына, д. 1, г. Коряжма, Архангельская область, 165654 телефон/факс: (81850) 3-40-79
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: koryazma@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

26 октября 2018 года

№ 58-6083-3475 /ПР

г. Коряжма

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 26 октября 2018 года.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 58-6083/Рк от 18.09.2018.

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор Котласского отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Коптяев Михаил Алексеевич;

Наименование организации: Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы" (МОУ "СОШ №7"),

ИНН - 2905000258, ОГРН - 1022901142000.

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МОУ "СОШ №7" Зявенко Т.В., заместитель директора по АХР Пономаренко С.В. (ответственный за электрохозяйство).

Дата, время, место проведения проверки: с 08 ч.30м. 15 октября 2018 г. до 09 ч.00 м. 26 октября 2018 г. По адресу/адресам: 165650, Архангельская область, город Коряжма, проспект Ленина, дом 37.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: в ходе изучения технической эксплуатационной документации и визуального осмотра объектов, выявлены нарушения:

обязательных требований, установленных «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом

Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6, зарегистрированы в Минюсте России 22.01.2003 г. № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП).

Нарушения указаны в Акте проверки №58-6083-6979/А от 26.10.2018 г.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения выявленных нарушений
1	2	3	4
1.	Не выполняются профилактические испытания КЛ повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования	п. 2.4.28 приложение 3 ПТЭЭП Проверочный лист (список контрольных вопросов), содержащий обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденный приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированный Минюстом России 03.05.2018	01.08.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правого акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения выявленных нарушений
1	2	3	4
		№ 50956 (приложение №4) далее ПЛ п.135	
2.	Не проводятся профилактические испытания и измерения на электродвигателях в соответствии с нормами испытаний электрооборудования.	п. 2.5.19, приложение 3 ПТЭЭП ПЛ п.146	01.08.2019
3.	Не имеется документация заземляющих устройств, систем уравнивания потенциалов (далее - заземляющие устройства).	п. 2.7.3 ПТЭЭП ПЛ п.171	30.11.2018
4.	Не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников.	п. 2.7.7 ПТЭЭП ПЛ п.173	30.11.2018
5.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств визуальные - видимой части.	п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП ПЛ п.174.1	30.11.2018
6.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств: с выборочным вскрытием.	п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП ПЛ п.174.2	01.08.2019
7.	Не производятся измерения на электрооборудовании для определения технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами, с оформлением протоколами результатов их	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП ПЛ п.175.6	01.08.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения выявленных нарушений
1	2	3	4
	проведения - измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.		
8.	Не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств.	п. 2.7.9 ПТЭЭП ПЛ п.176	30.11.2018

В соответствии с Положением о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260, юридическому лицу предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Настоящее Предписание № 58-6083-3475/ПР от 26.10.2018 составлено на 5 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

государственный инспектор Коптяев Михаил Алексеевич



С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

и.о. директора МОУ "СОШ №7"
Зявенко Т.В.


(Подпись)

26.10.2018
(Дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался:

(ФИО должностного лица)

(Подпись)

(Дата)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием вправе обратиться в государственный орган в порядке и сроки, установленные ч.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного (надзора) и муниципального контроля».

Невыполнение в установленный срок законного Предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет привлечение к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.